



- LEGENDA
- SPP 2 D IV P0
REJp

RM1

PBvzs č.60/81

- PRÍPOJKOVÁ POISTKOVÁ SKRIŇA NA STLP

- PILIEROVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PRE ČS1
typ: REJp 16A, oceľoplechový, SEZ

- ISTIACI A OVLÁDACÍ ROZVÁDZAČ PRE ČS1
dodávka technológie

- PODPERNÝ BOD VZDUŠNEJ SIETE NN, existujúci
typ EPV 9/10kN

- POZNÁMKY
- PRÍPOJKA NN OD VZDUŠNEJ SIETE NN PO SPP2 BUDE PREVEDENÁ KÁBLOM AYKY-J 4x16(WL0)

- PRÍPOJKA NN OD SPP2 DO REJp BUDE VEDENÁ ZEMOU V KÁBLOVEJ RYHE, KÁBLOM AYKY-J 4x16(WL1)

- NA PBvzs A PRI PRECHODE KÁBLA DO ZEME BUDE KÁBEL ULOŽENÝ V OCHRANNEJ PANCIEROVEJ RÚRE tp Ø 29, CHRÁNIACEJ KÁBEL PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM

- V KÁBLOVEJ RYHE BUDE KÁBEL ULOŽENÝ V OCHRANNEJ RÚRE KOPOFLEX KF09050, CHRÁNIACEJ KÁBEL PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM

- PILIEROVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ REJp BUDE OSADENÝ NA VEREJNE PRÍSTUPNOM MIESTE, VO VÝŠKE MIN. 0.6M OD UPRAVENÉHO TERÉNU

- PRÍVOD NN Z ROZVÁDZAČA REJp DO RM1 BUDE ZČASTI VEDENÝ ZEMOU V KÁBLOVEJ RYHE A ZČASTI NA POVRCHU, KÁBLOM CYKY-J 4x10(WL2)

- KÁBEL BUDE ULOŽENÝ V OCHRANNEJ RÚRE KOPOFLEX KF 09050, CHRÁNIACEJ KÁBEL PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM

- UZEMNENIE OCHRANNÉHO VODIČA PRÍPOJKY NN BUDE PREVEDENÉ VODIČOM FeZn o 10 PRI SKRINI REJp

- ZEMNÍČ BUDÚ TVORIŤ DVE ZEMNIAČE TYČE ZT 20/2000, VZDIALENÉ OD SEBA MIN. O DĹŽKU JEDNEJ ZEMNIAČEJ TYČE

- SPOJE V ZEMI BUDÚ VYHOTOVENÉ SVORKAMI A BUDÚ CHRÁNENÉ PASÍVNOU OCHRANOU PROTI KORÓZII

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU PROJEKTOVANÉHO KÁBLA S CUDZÍMI PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ VODOROVNÉ A ZVISLÉ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005 a STN 33 2000-5-52 (viď TS)

napäťová sústava 230/400V, 50Hz, TN-C
ochrana SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN-C-S
podla STN 33 2000-4-41,STN 33 2000-4-473,STN 33 2000-4-43

| | | | | | |
|---|--|----------|--|--|------------------------|
| Zodpovedný projektant : Ing. Miloš Uškrt | | Podpis : | | REAPRO Ing. Miloš Uškrt revízie a projektovanie elektrických zariadení | |
| Kreslil : Ing. Miloš Uškrt | | Podpis : | | | |
| Investor : Obec Tekovské Nemce | | | | Dátum : 10/2015 | Číslo paré : |
| Bydlisko : Tekovská č.405, 966 54 Tekovské Nemce | | | | Číslo zákazky : 1006515 | |
| Názov a miesto stavby : ČOV a KANALIZÁCIA SD 10 Splašková kanalizácia - ČS1 k.ú.Tekovské Nemce | | | | Stupeň PD : pre stavebné povolenie | Formát : 2 x A4 |
| Názov výkresu : SD 10.2 PRÍPOJKA NN a PRÍVOD NN | | | | Mierka : 1 : 200 | Číslo výkresu : E 1 |
| | | | | výkres 1 | celpočet 2 |

UPODZORNENIE: Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §24, odst. 3 písm. a) zákona č. 618/2003 Z.z. Tento výkres je majetkom autora REAPRO-Ing. Miloš Uškrt, nesmie byť reprodukováný, alebo napodobňovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.